



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. _____ del 10/12/2018

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione rottura tubazione presso camera smorzatrice su condotta "Grumo-Valenzano" DN1600
Impianto	Agro di Bitritto
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Rottura tubazione con fuoriuscita di acqua valutata in circa 100 litri/sec.
Motivi dell'emergenza	Chiusura della mandata per arginare la fuoriuscita di acqua e consentire l'individuazione del punto di rottura.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23/11/2018
Primi interventi adottati	
Termini di consegna	23/11/2018
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di pezzo in acciaio DN200 dimensionato ad hoc, dotato di flangia cieca e flangia piana per il montaggio del manometro misuratore della camera smorzatrice
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A..
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale: € 3.860,27
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto
pugliese
acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile AET BA-PROV.

Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci