

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 19/12/2018 - 0129152



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing
e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura misuratore di livello per stazione sollevamento iniziale.
Impianto	Impianto di depurazione di San Cesario.
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Mancato avvio dell'elettropompa presente sulla stazione acque di sollevamento iniziale, a causa della rottura della sonda di livello.
Motivi dell'emergenza	Garantire l'avvio ed il corretto funzionamento della stazione di sollevamento iniziale al fine di evitare allagamento area impianto e scongiurare il carico del collettore della rete fognante cittadina.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/03/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Forniture già effettuate
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Siemens HydroRanger 200 Ultrasonic level ; Echomax XRS-5 transducer
Denominazione della Ditta affidataria	Comind Via A. Breviglieri, 8 65128 Pescara
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.495,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verificata congruità del prezzo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 2018-OC-0000777 del 20/03/2018
Allegati	Offerta 2018-OC-0000777 del 20/03/2018 Ditta Comind Via A. Breviglieri, 8 65128 Pescara.




**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

P.I. Dario Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

