



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008084
Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino wireless a servizio del comparto biologico operante c/o ID di Otranto
STO LECCE	Impianto di depurazione di Otranto.
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Avaria del sistema di teleallarme, impossibilità di modificare i parametri di automazione dal PC SCADA locale.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della tratta wifi, ripristinando il sistema di teleallarmi del comparto biologico e la possibilità di modificare i parametri di automazione dal PC SCADA locale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 19/11/2018.
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	a. fornitura tratta WIFI (Access point + Client) completa di antenne e discese, nonché codette e protezioni da scariche atmosferiche b. dismissione tratta WIFI esistente con recupero apparati ed accessori c. configurazione SW nuovi apparati WIFI con integrazione nel sistema PLC (Master-Slave) esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis Srl - 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.600,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. OFF_78_18 del 19/11/2018 di € 3.600,00 scontato del 20%
Allegati	Preventivo N. OFF_78_18 del 19/11/2018 della ditta Intesis Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente,

Ing. Marcello Rainò