



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 31/01/2019 - 0009710



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	ID Bisceglie – Fornitura di nuova pompa monovite per il dosaggio del polimero presso la disidratazione meccanica dei fanghi.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Bisceglie.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo di una pompa per il dosaggio del polimero a causa della rottura di organi meccanici.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la corretta funzionalità della stazione disidratazione meccanica dei fanghi; in modo tale da garantire il condizionamento dei fanghi, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 09.01.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Interventi in corso.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 1 Pompa monovite Nova Rotors modello DN 4L1 ghisa grigia G25 diamond series, varia-riduttore a satelliti IEC con motore elettrico IEC, con basamento acciaio al carbonio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Biotec S.r.l. , Via Oliere e Saponerie Meridionali, n. 51, 70056- Molfetta (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La pompa in avaria è della stessa marca e modello e caratteristiche idrauliche di quella nuova pertanto non risulta necessario effettuare lavorazioni al piping per il montaggio.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: € 1.963,50 (Millenovecentosessantatre/50) + IVA



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 10/2019 del 17.01.2019 € 2.310.00 – 15% = 1.963,50 + IVA Importo totale dei lavori pari a: <b>€ 1.963,50 (Millenovecentosessantatre/50) + IVA</b>
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Biotec S.r.l. Offerta n. n. 10/2019 del 17.01.2019
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:**

**Il Manager**

**Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**