



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/06/2019 - 0048584



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Putignano	
	Manutenzione straordinaria della linea biogas e della centrale termica.	
Impianto di depurazione	Putignano	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Ammaloramento di alcune componenti accessorie della linea Biogas, cattivo stato della centrale termica, malfunzionamento del bruciatore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/11/2018	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione delle prese biogas installate sul digestore, smontaggio delle tubazioni corrose delle lance, fornitura e montaggio di calotte zincate a chiusura delle lance, pulizia del fascio tubiero della caldaia e delle incrostazioni formatesi nella camera di combustione, riparazione del bruciatore con sostituzione di apparecchiature elettriche ed elettrovalvola per gas.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.850,00	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	consuntivo del 04/02/2019
Allegati	Consuntivo	consuntivo del 04/02/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci