

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/03/2020 - 0019115



Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Auditing (IAPAM)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia – Manutenzione straordinaria del nastro trasportatore a servizio del rotostaccio relativo alla stazione di equalizzazione.
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del rotostaccio per avaria al nastro trasportatore.
Motivi dell'emergenza	Garantire la staccatura dei reflui equalizzati al fine di evitare intasamenti di pompe e assicurare il regolare andamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11.02.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio del nastro trasportatore e di tutte le componenti di ancoraggio, carico e trasporto in officina, e da ispezione si riscontra la rottura di n. 4 supporti e il tranciamento dei due alberi di trascinamento. Successivo montaggio di due nuovi alberi in acciaio, di n. 4 ripari in acciaio da intemperie, di ingrassatore con relativi raccordi e mt 6 di tubo in gomma per grasso.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanini Giovanni Luca – via Filippo Turati, 102 – 71045 Ortanova (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad eseguire la fornitura richiesta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.532,29



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 3.165,36 – 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n°9 del 05/03/2020
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci