



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 12/02/2019 - 0013505



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Minervino Murge – Intervento di manutenzione straordinaria del sistema di raccolta schiume a servizio della stazione di sedimentazione finale
Impianto di depurazione	Minervino Murge
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del sistema di raccolta schiume
Motivi dell'emergenza	L'impossibilità di operare una corretta rimozione delle schiume dalla stazione di sedimentazione finale potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17.01.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento.
Primi interventi adottati	Richiesta di sopralluogo a ditta esterna
Termini di consegna	5 giorni lavorativi dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di manutenzione straordinaria del sistema di raccolta schiume con fornitura e posa in opera di nuovo scum box, verifica finale di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 5.549,00 - prezzo scontato € 4.439,20
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'applicazione della percentuale di sconto del 20%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 04/2019 del 22/01/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

