



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquisto in emergenza di due elettropompe per il potenziamento dell'ISF di Carovigno "Via Foggia"
Impianto	ISF di Carovigno "Via Foggia"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Danneggiamento delle elettropompe che ha causato il fermo della stazione di sollevamento. Il danneggiamento è avvenuto a seguito di un notevole afflusso di acque meteoriche che hanno trasportato in vasca sabbia e materiale grossolano che ha danneggiato le pompe.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute in data 17/07/2019 da parte di personale AET e successive verifiche tecniche
Primi interventi adottati	Il primo intervento adottato è stata la posa in opera di una elettropompa di altro impianto al fine di riavviare in tempi immediati l'impianto
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di elettropompe di caratteristiche idrauliche adeguate e sistema di antintasamento
Denominazione della Ditta affidataria	- Faggiolati Pumps SpA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP fornitore di elettropompe in grado di fornire in tempi immediati le elettropompe con caratteristiche idrauliche idonee alla stazione di sollevamento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 8.092,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 19/86945G del 17/07/2019 della ditta Faggiolati Pumps Spa
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'AMS

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.