



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Acquedotto Pugliese
U - 29/03/2019 - 0028242



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche ed elettromeccaniche a servizio dell'ISF di Taranto "via Ariosto" |
| Impianto | ISF di Taranto "via Ariosto" |
| U.T. | Taranto |
| Descrizione del disservizio | Avaria delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche a causa di notevole afflusso di acque meteoriche che hanno trasportato in vasca materiale grossolano causando il blocco delle elettropompe e avaria dei relativi quadri elettrici e dei sistemi di automazione. |
| Motivi dell'emergenza | L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazioni avvenute parte di personale AET e successive verifiche tecniche del 26/03/2019 |
| Primi interventi adottati | I primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe in avaria, in trasporto di una delle due presso officina autorizzata per verifica danno e redazione preventivo per riparazione, l'installazione di una elettropompa di scorta presente in magazzino e la realizzazione di collegamenti elettrici provvisori per l'avvio di una elettropompa e il ripristino in maniera provvisoria del funzionamento della stazione di sollevamento. |
| Termini di consegna | 20 gg |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura e posa in opera quadri elettrici di automazione, di avvio elettropompe e protezione, rifacimento linee elettriche e riparazione di una elettropompa. |
| Denominazione della Ditta affidataria | - TERMOMECCANICA SERVICE Srl - DAGEST Srl |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | - Ditte iscritte nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati. |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

| | |
|---|---|
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | - € 56.230,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | - Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | - Offerta n. 2019/054 del 27/03/2019 della ditta Termomeccanica Service Srl - Offerta n. 78/2019 del 27/03/2019 della ditta Dagest srl |
| Allegati | - Offerte di cui al punto precedente |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio