

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 06/08/2019 - 0066148



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Casamassima Nuovo</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria al sollevamento iniziale, alla dissabbiatura e realizzazione di n. 2 paratoie a servizio della vasca denitro-ossidazione.</b>	
Impianto di depurazione	Casamassima Nuovo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione delle tubazioni prementi a servizio del sollevamento iniziale, avaria della stazione di grigliatura e impossibilità di regolarizzare le portate alla vasca denitro-ossidazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale in vista dell'imminente esercizio dell'impianto di depurazione.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/11/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Inizio intervento 18/11/2018 Fine intervento 15/01/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<b>Sollevamento iniziale:</b> -Sostituzione delle tubazioni di mandata DN 125 PN 10 in acciaio Inox Aisi 304. <b>Stazione di dissabbiatura:</b> - Manutenzione straordinaria di n. due compressori Becker e sostituzione della tubazione aria a servizio della dissabbiatura da 2", realizzata in acciaio Inox Aisi 304. <b>Stazione di grigliatura:</b> -Manutenzione straordinaria della paratoio a servizio della stazione di grigliatura. <b>Vasca denitro-ossidazione:</b> - FPO di n. 2 paratoie a stramazzo, realizzate in acciaio Inox Aisi 304, complete di telaio, guide, binari guida in polizene e asta di manovra.	
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 24.560,00	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 008/19 RG del 18/01/2019
Allegati	Consuntivo	n. 008/19 RG del 18/01/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STG  
Ing. Girolamo Vitucci

