



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2018 - 0123989



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| | |
|---|--|
| Oggetto | Impianto di depurazione di Trinitapoli – Intervento di manutenzione straordinaria del sistema di antintrusione. |
| Impianto di depurazione | TRINITAPOLI <i>allegato 1 parte</i> |
| Area | STO BA/BAT – AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Impossibilità di collegamento al sistema di allarme attraverso ponte radio per vetustà e danneggiamento del sistema installato. Tentativi di furto presso l'impianto di depurazione e di affinamento, sventati grazie alle ronde ispettive svolte dalla agenzia di vigilanza nell'ambito di svolgimento del servizio appaltato |
| Motivi dell'emergenza | La necessità di garantire la vigilanza dell'impianto per mezzo di allarme radio collegato alla centrale operativa del servizio di vigilanza deriva dalla prossima entrata in esercizio dell'impianto di affinamento. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 2/11/2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato l'esigenza. |
| Primi interventi adottati | Intensificazione delle ronde ispettive svolte dal servizio di vigilanza e richiesta di intervento a ditta specializzata in impianti tecnologici. |
| Termini di consegna | Intervento già realizzato |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura in opera di sensori di allarme, telecamera con sistema di registrazione, centraline elettriche, cablaggi e sistema di trasmissione dati e tutto quanto necessario a garantire il corretto funzionamento del sistema antintrusione. |
| Denominazione della Ditta affidataria | M2 Impianti di Mauro Minafra |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | La ditta affidataria si è mostrata prontamente disponibile ad eseguire l'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 5.400,00 |

h



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|---|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 20% |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo intervento n° 18-b/18 del 20/11/2018 |
| Allegati | Documenti su citati |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci