

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 30/10/2018 - 0109823



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	I.D. Bisceglie - Fornitura di n°1 elettropompa sommergibile marca FLYGT per il sollevamento a servizio della stazione di ossidazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	BISCEGLIE
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo dell'elettropompa, a servizio della stazione di sollevamento della miscela aerata in ossidazione, per avaria di organi meccanici ed elettrici.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo di una delle elettropompe a servizio della stazione di ossidazione pregiudica il normale funzionamento dell'impianto di depurazione definendo le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 11/10/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo macchina
<b>Primi interventi adottati</b>	Estrazione dell'elettropompa in stato di fermo, verifica del guasto, attivazione procedura di fornitura nuova elettropompa sommergibile
<b>Termini di consegna</b>	5 settimane
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	N° 1 elettropompa sommergibile marca FLYGT modello NP 3171.181 LT 613 da 15kW della stessa marca, con identiche caratteristiche e perfettamente intercambiabile con l'apparecchiatura attualmente in stato di fermo
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA s.r.l
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Il fornitore aggiudicatario risulta essere la casa produttrice delle apparecchiature attualmente installate e che pertanto garantisce la perfetta attinenza tecnica della fornitura. Il cambiamento del fornitore implicherebbe operazioni di installazione, tra cui la vuotatura della vasca, che comporterebbero costi aggiuntivi e disfunzioni del processo depurativo.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€14.865,00

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Miglioria dell'offerta per mezzo dell'applicazione di una scontistica pari al 50%+5%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	N° 48/0797rev1/2018 del 25/10/2018
<b>Allegati</b>	Documenti su citati

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AGD BAT**

**Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

