



acquedotto
pugliese

"acqua bene comune"

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2018 - 0099859



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle elettropompe a servizio dell'ISF di Brindisi Canale Patri
Impianto	ISF di Brindisi Canale Patri
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	A seguito di corto circuito dei motori delle elettropompe a servizio presso la stazione di sollevamento, occorre effettuare una manutenzione per la riparazione delle stesse
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è in funzione con una elettropompe con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Le segnalazioni sono avvenute in data 28/09/2018 da parte di personale AET
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati l'estrazione delle elettropompe dalle vasche, il trasporto in officina, lo smontaggio per la verifica del guasto.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la sostituzione di cuscinetti, anelli di usura, anelli di tenuta, girante, riavvolgimento del motore, equilibratura.
Denominazione della Ditta affidataria	- RDR Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP come manutentori di elettropompe ed in grado di intervenire in tempi immediati
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 40.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	- Offerta n. 20000994 del 01/10/2018 della RDR Srl

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	- Offerta di cui al punto precedente
-----------------	--------------------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio