

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 23/07/2019 - 0062246



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

<p>Oggetto</p>	<p>PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI SAN MARCO LA CATOLA (FG). Fornitura e posa in opera in emergenza di n.1 valvola a ghigliottina in ghisa corpo piatto DN 200 PN10 sul tronchetto di comunicazione tra le due vasche di ossidazione, con smontaggio di quella esistente corrosa fornitura in opera di n.1 interruttore a galleggiante per il minimo della pompa di sollevamento servizio della linea 2 del biologico dell'impianto depurativo di San Marco la Catola (FG). CODICE INTERVENTO: AGDFG00036</p>
<p>Impianto</p>	<p>Impianto depurativo di San Marco La Catola (FG)</p>
<p></p>	<p>Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG</p>
<p>Descrizione del disservizio</p>	<p>In data 06 giugno 2019, presso il depuratore di S. Marco La Catola, si è verificata l'avaria all'impianto con necessità di sostituzione di n°1 valvola a ghigliottina, e n°1 interruttore a galleggiante.</p>
<p>Motivi dell'emergenza</p>	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.</p>
<p>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</p>	<p>In data 06/06/2019 l'RCM FG, ha avvisato il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Tselikas, delle anomalie riscontrate presso l'impianto.</p>



acquedotto
pugliese
1974-2014

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>PROGETTO: IMPIANTO DEPURATIVO DI SAN MARCO LA CATOLA (FG). Fornitura e posa in opera in emergenza di n.1 valvola a ghigliottina in ghisa corpo piatto DN 200 PN10 sul tronchetto di comunicazione tra le due vasche di ossidazione, con smontaggio di quella esistente corrosa fornitura in opera di n.1 interruttore a galleggiante per il minimo della pompa di sollevamento servizio della linea 2 del biologico dell'impianto depurativo di San Marco la Catola (FG).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- fornitura in opera di n.1 valvola a ghigliottina in ghisa corpo piatto DN 200 PN10 sul tronchetto di comunicazione tra le due vasche di ossidazione, con smontaggio di quella esistente corrosa;- riparazione mediante saldature in opera di tronchetti in acciaio corrosi nelle vasche delle MBR;- riparazione delle tubazioni in PVC a servizio dell'impianto dei reagenti;- fornitura in opera di n.1 interruttore a galleggiante per il minimo della pompa di sollevamento servizio della linea 2 del biologico. <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature



acquedotto
pugliese
il acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Nicola Tselikas Responsabile del Procedimento AGD FG
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER SPA – Via S. Caterina,31 - BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità. Prezzi congrui. FAVER SPA – Via S. Caterina,31 – BA AGDRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 1690,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 1.490,00 (sconto di € 200) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 06/06/2019 Ditta FAVER Spa – BARI
Allegati	Offerta Ditta FAVER Spa – BARI


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora

