



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Impianto di depurazione di Gioia del Colle - Manutenzione straordinaria griglia filtrocclea BIO FTR 96 in seguito a guasto meccanico occorso..	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Blocco della griglia in seguito a guasto meccanico con conseguenti intasamenti sull'opera di	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/03/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	16/03/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio griglia e trasporto in officina, fornitura e posa in opera di motoriduttore movimentazione cestello, supporti rotanti in teflon completi di cuscinetti, ralla completa di cuscinetti e paraoli, rimontaggio e assistenza alle prove di funzionamento.	
Denominazione della Ditta affidataria	elle c.c.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.974,40	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 29 del 09/03/2020
Allegati	consuntivo	n. 29 del 09/03/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

