



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR

SEDE

IAPAM

SEDE

TECRI

SEDE

e p.c. All'AIP

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in puglia	
	Lavori di manutenzione straordinaria carpenterie metalliche del sedimentatore finale.	
Impianto di depurazione	Gravina in puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sedimentatore bloccato meccanicamente per carpenteria metallica danneggiata.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/04/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della struttura di sostegno lama raschifango esistente, carteggiatura del carroponete e pitturazione con due mani di vernice zincata, rimontaggio della nuova lama raschifango in acciaio inox 304, rimozione delle lamiere perimetrali paraschiuma e montaggio di n.122 nuove staffe inox e metri 61 di nuova lamiera inox altezza 50 cm. assistenza alle prove di funzionamento.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera service	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.618,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 22 del 11/06/2020
Allegati	consuntivo	n. 22 del 11/06/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

