

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 07/12/2018 - 0124383



Prot.

A Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE  
Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bisceglie – Fornitura in opera di misuratore di livello per stazione di grigliatura iniziale.
<b>Impianto di depurazione</b>	BISCEGLIE
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria del misuratore di livello a servizio della stazione di grigliatura iniziale, atto a regolare i cicli di lavoro della griglia automatica
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto comporta l'impossibilità di regolare in automatico i cicli di lavoro della griglia, in funzione dei livelli idrici del canale, in cui la stessa è montata, e che pertanto rimanendo sempre in funzione è soggetta a surriscaldamento e sovraccarichi. Tale situazione se protratta potrebbe comportare il fermo della stazione di grigliatura per avaria del motore della griglia e determinerebbe le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 19/10/2018 Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura
<b>Primi interventi adottati</b>	Smontaggio dell'apparecchiatura, messa in sicurezza elettrica, verifica del guasto, avvio della procedura per fornitura di nuova apparecchiatura
<b>Termini di consegna</b>	20 giorni lavorativi
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura in opera di misuratore di livello modello LST400.Y0.S15.N1.P3.A1.H1.SC2 completo di centralina
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	M2 Impianti
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta interpellata per lo svolgimento dell'intervento di manutenzione, risulta essere specializzata nella riparazione di apparecchiature elettriche nonché intervenuta in campo per la verifica del guasto e per eseguire le attività di primo intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.600,00



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene Comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza, applicazione dello sconto pari al 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°28 del 19/10/2018
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AGD BAT**

**Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**