acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. I - 25/02/2019 - 0017508

Alla D I R P R
Alla D I R AC

e,p.c, All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionalità Pozzi - **" Fiusco 1 e Fiusco 2 "**
Impianto	Pozzi denominati **" FIUSCO 1 e FIUSCO 2 "**
U.T.	DIRAP/Lecce – STO - LECCE
Descrizione del disservizio	Interruzione della linea elettrica di alimentazione dei pozzi – dal quadro di comando generale al quadro di alimentazione sul boccapozzo.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento dei pozzi, della portata complessiva di 75 l/sec. circa, al fine di addurre una maggiore portata al Serbatoio di Fiusco e, quindi, degli abitati di: Neviano, Aradeo, Seclì, Sannicola e frazioni e Alezio; in ragione del contemporaneo fermo di altri pozzi della STO di Lecce.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24 Gennaio 2019 – richiesto pronto intervento di ripristino linea elettrica a causa del contemporaneo fermo di altri pozzi nella STO di Lecce. 04 Febbraio 2019 – 2° intervento per Furto dei Cavi Elettrici a servizio del Pozzo Fiusco 1
Primi interventi adottati	• Verifica del danno alla linea elettrica da parte del Personale della D.L., richiesta di intervento urgente per l'immediato ripristino, ad impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura e l'installazione dei cavidotti. L'Impresa scelta conosce lo stato dei luoghi e, già in passato è intervenuta per ripristinare altri cavidotti.
Termini di consegna	In somma urgenza – Consegna lavori immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	1) Sfilaggio dei vecchi cavi parzialmente rimasti incastrati all'interno del cavidotto; 2) Pulizia definitiva del cavidotto e dei pozzetti mediante soffiaggio per l'espulsione del materiale depositato all'interno 3) fornitura e posa in opera dei nuovi cavi di alimentazione del Pozzo 2 ed il pozzo 1 – previsti mt. 600 di cavo 1x150 mmq. – mt. 250 di cavo 1 x70 – mt. 360 di cavo 1x95 – mt. 200 di cavo 1x50, oltre il sollevamento parziale delle pompe n° 1 e n° 2 per consentire i collegamenti dei cavi al punti in cui sono stati tagliati all'interno del boccapozzo; 4) fornitura e posa di pompa di aggottamento 0.55 kW 380/415V 5) Riempimento dei pozzi con misto stabilizzato e successiva suggettarura con calcestruzzo di adeguato spessore al fine di scongiurare ulteriori furti. 6) fornitura e posa in opera di ulteriori ml. 270 di cavi di alimentazione del Pozzo 1 – mt. 270 di cavo 1x95 – mt. 90 di cavo 1x50, oltre al nuovo sollevamento parziale delle pompe n° 1 e n° 2 per consentire i nuovi collegamenti dei cavi al punti in cui sono stati tagliati all'interno del boccapozzo;

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	" D'Acquarica srls - c/da Tre Masserie - Cutrofiano (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia di AQP – che conosce perfettamente lo stato dei luoghi – Rotazione delle Imprese
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 17.928,90 + 3.128,40 = **€ 21.057,30.** oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi Indicare eventuale sconto)	Prezzi risultano congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo 20190125 del 25/01/2019 - Verbale di accertamento somma Urgenza e Accettazione Lavori - Relazione Tecnica della D.L. – II° Preventivo 20190204 del 04/02/2019.
Allegati	Preventivo 20190125 del 25/01/2019 dell'Impresa D'Acquarica - Verbale di accertamento somma Urgenza e Accettazione Lavori - Relazione Tecnica della D.L. – Denuncia presso la Legione Carabinieri Stazione cc. Sannicola (Verbale LECS29 2019 VD 900062 – Prot. LECS292019900055).- Denuncia presso la Legione Carabinieri Stazione cc. **Neviano** (Verbale LECS10 2019 VD 900052 – Prot. LECS102019900050) - – II° Preventivo 20190204 del 04/02/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Rosario Maniglia

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Sergio Blasi)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Dirigente DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
U - 24/01/2019 - 0007621

Legione Carabinieri Puglia
Stazione di Neviano
Via Roma nr. 106
73049 - NEVIANO - (LE)

Oggetto: Denuncia furto cavi di alimentazione a servizio dei Pozzi n° 1,2 e 3 di Neviano. Agro di Neviano – Località " Fiusco ".

Il sottoscritto Marcello Rainò – Responsabile della Struttura Territoriale Operativa AQP di Lecce, giusta procura notarile n° 33838/IT registrata a Bari il 14/11/2017, delega il geom. Rosario Maniglia, dipendente di questa Azienda, a presentare, presso codesta Stazione dei Carabinieri, la denuncia per il furto indicato in oggetto verificatosi nella notte tra il 22/23 Gennaio 2019.

ing. Marcello Rainò

Protocollo Verbale: **LECS29 2019 VD 900062**
Protocollo Sdi: **LECS292019900055**

LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZIONE SANNICOLA LECCE

Via Virgilio n°7

Tel. 0833231010 - Fax 0833231010 - E-mail stle334330@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di querela orale sporta da: **Longo** Giuseppe nato a Gallipoli (LE) il 01/01/1961, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante PATENTE DI GUIDA NR. U1J003752B RILASCIATA DALL'UCO DI ROMA IN DATA 16.03.2015, residente a Gallipoli (LE), Via Montale Nr. 1, telefono 3204387871, e relativa a "FURTO DI CAVI ELETTRICI", fatto avvenuto presumibilmente dal 22/01/2019 al 23/01/2019 a Tuglie (LE).-----//

****

Il giorno 24/01/2019 alle ore 09:42, in Sannicola presso gli uffici di STAZIONE SANNICOLA LECCE, avanti al sottoscritto Brigadiere Capo Cuppone Giuseppe appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Sono il geometra responsabile della gestione del flusso idrico nei serbatoi di proprietà della società 'acquedotto pugliese' S.p.A. con sede in Bari via Cognetti nr. 36. La stessa società possiede dei pozzi artesiani per l'emungimento dell'acqua a servizio del serbatoio di Fiusco siti in contrada 'Monte Fiusco' agro di Tuglie, nelle immediate adiacenze del serbatoio. Questa mattina, a seguito di un sopralluogo, ho potuto accertare che ignoti nell'arco ti tempo tra il 22 e 23 gennaio 2019, avevano asportato i cavi elettrici a servizio delle pompe sommerse dei pozzi denominati Fiusco 1 e Fiusco 2. I cavi predetti collegavano le pompe sommerse alla vicina cabina Enel che dista a circa 100 metri dal pozzo 1 e circa 200 metri dal pozzo due. Non sono comunque in grado di quantificare esattamente la lunghezza dei cavi asportati, né la sezione degli stessi. Ritengo opportuno far presente che l'area dove insiste il serbatoio di Fiusco è regolarmente vigilato dall'istituto di vigilanza privata 'Forgolpol' di Leverano i quali non ci hanno segnalato nulla di quanto accaduto. Per quanto sopra sporgo formale denuncia - querela contro ignoti, con richiesta di punizione a norma di legge, qualora identificati.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:------//

Acquedotto Pugliese S.p.a. , partita iva 00347000721, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), VIA COGNETTI 36 è stata vittima di furto presumibilmente dal 22/01/2019 al 23/01/2019 in condotte idriche. Il fatto è avvenuto a Tuglie (LE), C.DA MONTE FIUSCO n. S.N.C, cap. 73058 .. -----//

Posso fornire i seguenti dettagli: societa' vittima correlata : altro; quantitativo rame sottratto : da 101 a 2500 kg..-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale.-----//

Per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione.-----//

Mi riservo la costituzione di parte civile per il riconoscimento del danno.-----//

A norma dell'art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. (D.L.G. 28.07.1989 n. 271), si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Il Brigadiere Capo
Giuseppe Cuppone

Si dà atto che la persona offesa dal reato è stata resa edotta delle informazioni, facoltà e diritti di cui all'art. 90 bis del C.P.P.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------//

STAZIONE CARABINIERI S. NICOLA DI LEUCA

Il Brigadiere Capo
Giuseppe Cuppone

Protocollo Verbale: **LECS10 2019 VD 900052**
Protocollo Sdi: **LECS102019900050**

LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZIONE NEVIANO

Via Roma n°106

Tel. 0836/619244 - Fax 0836/618599 - E-mail stle3343a0@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Maniglia** Rosario nato a Monteroni Di Lecce (LE) il 29/12/1960, cittadinanza italiana, sesso maschile, separato/a, professione dirigente d'azienda, identificato mediante Pat. n. LE5349449K, residente a Monteroni Di Lecce (LE), Via Giorgione N. 7, telefono 3346994950, e relativa a "furto di corrente elettrica", fatto avvenuto presumibilmente dal 29/01/2019 al 30/01/2019, fra le 17:00 e le 08:00 a Tuglie (LE).-----//

****

Il giorno 01/02/2019 alle ore 11:35, in Neviano presso gli uffici di STAZIONE NEVIANO, avanti al sottoscritto Brigadiere Capo GRECO Luciano appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"premetto di essere direttore dei lavori per la conduzione dei pozzi di alimentazione dell'acquedotto pugliese sede di Lecce. Nelle date e luoghi di cui sopra ignoti malfattori hanno avuto accesso alla struttura definita serbatorio di Fiusco, tagliando la recinsione metallica alta mt. 2, ed una volta entrati hanno dapprima effettuato uno scavo sul terreno tagliando le tre linne di alimentazione elettrica e successivamente hanno asportato le stesse, per una lunghezza complessiva di mt. lineari 280, del peso di circa 350 kg di rame. Danno non coperto da assicurazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Neviano poer effettuare un sopralluogo questa mattina. Rinuncia ai termini stabiliti dall'art. 408 cpp.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:------//

Acquedotto Pugliese S.p.a. , partita iva 00347000721, sede di tipo legale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), via Cognietti n. 36 è stata vittima di furto presumibilmente dal 29/01/2019 al 30/01/2019, fra le 17:00 e le 08:00 in elettrodotto linea elettrica. Il fatto è avvenuto a Tuglie (LE), masseria Monte Fiusco .. -----//

Posso fornire i seguenti dettagli: societa' vittima correlata : altro; quantitativo rame sottratto : da 101 a 2500 kg..-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Si dà atto che la persona offesa dal reato è stata resa edotta delle informazioni, facoltà e diritti di cui all'art. 90 bis del C.P.P.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------//