



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 25/07/2019 - 0062904



Prot.

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

A Procurement – Smart Procurement

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	Impianto depurativo di Trani – Intervento di manutenzione straordinaria dei digestori e della linea biogas ai fini dell'esercizio della stessa in sicurezza.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Trani
<b>U.T.</b>	STO BAVBAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria del motore e del riduttore a servizio dell'agitatore dei fanghi del digestore primario; fermo della centrale termica a causa dell'anomalia dei dispositivi di sicurezza e necessità di messa in esercizio in sicurezza del gasometro e della torcia.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare l'esercizio della linea biogas e dei digestori in completa sicurezza.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 30.05.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguiti.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento prevede: - la fornitura e posa in opera di motore elettrico ATEX e di motoriduttore per l'agitatore fanghi del digestore primario - la fornitura e posa in opera di n. 1 manometro sul gasometro e di 50 m di cavo elettrico per il collegamento della centralina gasometro – torcia - fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza per avviamento in sicurezza della centrale termica - fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore, n. 2 pressostati ATEX e di n. 2 manometri Inox a servizio della torcia di combustione biogas
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Impiantistica Mangini di Battista Mangini , Putignano (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta altamente specializzata negli sistemi biogas e centrali termiche e prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo totale dei lavori pari a: € 11.850,00 (undicimila ottocentocinquanta/00) + IVA



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto anche l'esecuzione dell'intervento in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 11.07.2019
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**