acquedotto pugliese

Acquedotto Pugliese
U - 16/07/2019 - 0059778

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : **Bari Est**	
	Manutenzione straordinaria sollevamento linea Triggiano, smontaggio e revisione elettropompa da 22 KW e sostituzione valvola di non ritorno a clapet DN 300 PN 10	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Riduzione della portata sollevata con ritorno di liquami in vasca per rottura della valvola di non ritorno a clapet DN 300 PN 10.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/05/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo dell'elettropompa, chiusura della saracinesca a valle e richiesta di assistenza a ditte specializzate.	
Termini di consegna	08/08/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditte affidatarie	TEK.METAL s.r.l. NOCI SANVITO s.r.l. MONOPOLI	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TEK.METAL s.r.l. € 2.100,00 SANVITO s.r.l. € 6.886,00 **Importo totale intervento € 8.986,00**	

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo Preventivo	n. 141/19 RG del 16.05.2019 n. 253/2019 del 17/06/2019
Allegati	Documenti sopra indicati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	**Investimenti**

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vituoli