



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Acquedotto Pugliese
U - 21/12/2018 - 0130944



a DSCPRI
DRTC/IAUTC
DOPRI/GEIRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera schede di automazione e controllo centrifuga a servizio della stazione di disidratazione.
Impianto	Impianto di depurazione di Nardò
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Quadro elettrico vetusto e giunto alla fine della vita utile
Motivi dell'emergenza	Fermo della stazione di disidratazione con conseguente mancato allontanamento fanghi..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 04/05/2018
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	30 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di schede di automazione per l'automazione della stazione di disidratazione fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Telmes Srl. S.P. 231 Km 1,100 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per la fornitura della strumentazione utilizzata ed esperta nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.798,97
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le forniture a farsi in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Fattura 240/00/2018 del 19/06/2018 Ditta Telmes Srl. S.P. 231 Km 1,100 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA)
Allegati	Fattura della Ditta Telmes Srl. S.P. 231 Km 1,100 Complesso "Il Globo" 70026 Modugno (BA)



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Antonio Rizzo**



**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti**



**Si autorizza: Il Dirigente MAT LE
Ing. Marcello Rainò**

