

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 04/12/2018 - 0122865




a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino della coclea a servizio della stazione di grigliatura.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Stazione di grigliatura inefficiente a causa della rottura dall'asse della coclea.
Motivi dell'emergenza	Necessità di riattivare la stazione di grigliatura.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 19/06/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio di coclea, carico su automezzo con gru e trasporto presso la nostra officina autorizzata; estrazione di spirale e costruzione di n. 01 supporto in Fe con cuscinetto completo di tenute; sostituzione di m. 12 di tubo in rame diam. 8 mm completo di raccordi; sostituzione di n. 10 bulloni M 16x45 in acciaio inox A2 con rondella piana; sostituzione di n. 10 dadi M 20 in acciaio inox A2 con rondella piana; trasferimento sull'impianto, montaggio e collaudo.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.400,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo 077/18 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA). Applicato sconto del 7,6%
Allegati	Preventivo 064/18 FM della ditta Tek.Metal di € 3.400,00

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

