acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008273

Lecce,

a DIRPR
DIRRI/TECRI
Bari
p.c. Autorità Idrica Pugliese
Bari

Oggetto	Fornitura e posa in opera di interruttore del quadro di commutazione Rete/Gruppo.
Impianto	Impianto di depurazione di Uggiano La Chiesa (LE)
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Mancato avvio gruppo elettrogeno.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare sistema di avviamento gruppo elettrogeno in mancanza di corrente di rete.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 22/11/2018
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e messa in esercizio di interruttore automatico magnetotermico tetrapolare compresi tutti gli accessori per il montaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore e già impiegata per lavori simili.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Preventivo n. 298/18 del 23/11/2018 di €. 1.480,00 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi. Applicato sconto del 15%.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 298/18 del 23/11/2018 di €. 1.480,00 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce..
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente
Area Depurazione Le

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Ing. Fabio Piscopiello

Si approva: Il Responsabile di Area Le
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO Le
Ing. Marcello Rainò