

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USATA '0062184/2019'
del 23-07-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	lavori in emergenza per la riparazione immediata della griglia automatica, marca Siderurgica del Polesine, modello: 05.0334; matr: n.02 del 2015.
STO FG/AV	ISF Campo Sportivo - Manfredonia
Il Tecnico AQP verificatore	Gaetano Diurno
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della griglia automatica con fuori uscita della catena di trasporto e pettine dalle guide, con cuscinetti, componenti rotti e motoriduttore in fuori servizio.
Motivi dell'emergenza	Griglia automatica in fuori servizio con ostruzione del flusso di liquami e tracimazione dello stesso nell'impianto conseguente messa in carico della condotta di arrivo e rischio di versamento a mare
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19-07-2017 – A.E.T. Forcella Antonio
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Smontaggio dalla griglia automatica con autocarro con gru oltre m. 10, trasporto in officina per lo smontaggio e sistemazione dei pettini e catena di trasporto, ripristino dei componenti danneggiati, rimozione e riparazione del motoriduttore e sostituzione dei supporti e cuscinetti. Trasporto presso l'impianto con posizionamento della griglia riparata con prove di funzionamento.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica srl - 71122 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di fornire un tempestivo ripristino
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.948,65 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo con sconto
Allegati	Offerta C.E. L. - n. 12 del 20/07/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



P.i. Gaetano Diurno



Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora