

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/08/2019 - 0066064



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Manutenzione straordinaria della carpenteria metallica sommersa dei n° 3 carriponte della sedimentazione finale
Impianto di depurazione	Bisceglie
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento della carpenteria metallica sommersa dei n° 3 carriponte installati presso le vasche di sedimentazione secondaria.
Motivi dell'emergenza	L'ammaloramento della parte sommersa dei carriponte potrebbe compromettere la funzionalità della stazione di sedimentazione secondaria dell'impianto e stabilire le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 30/05/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento sulla struttura metallica sommersa dei n°3 carriponte
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento al fine di garantire la funzionalità della stazione.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria è consistito nella fornitura in opera di carpenteria metallica, in AISI304, necessaria a garantire la funzionalità della stazione di sedimentazione secondaria, in sostituzione di quella ammalorata in acciaio al carbonio.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 30.900,00 – prezzo scontato € 28.428,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 8%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 165-19 del 17.07.2019
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

