

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 15/07/2019 - 0059374



Prot.

Alla DIRPR - BARI

Alla DIRAC - BARI

Oggetto	Fornitura urgente di Policloruro di alluminio ad alta basicità in soluzione acquosa al 10% per il trattamento delle acque destinate al consumo umano
Impianto	Potabilizzatore di Locone – Località LAMALUNGA – MINERVINO MURGE (BT)
U.T.	POTAP – Area Manutenzione Nord - Potabilizzatore Locone
Descrizione del disservizio	OSTRUZIONE DEL SERBATOIO DI STOCCAGGIO
Motivi dell'emergenza	ASSICURARE IL REGOLARE PROCESSO DI POTABILIZZAZIONE
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09.07.2019 - Responsabile Impianto e di processo
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata di fornitura del reattivo in questione da stoccare in altro serbatoio con contestuale intervento dei conduttori per la disostruzione esistente
Termini di consegna	3 gg. giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di Policloruro di alluminio ad alta basicità in soluzione acquosa al 10% per il trattamento delle acque destinate al consumo umano
Denominazione della Ditta affidataria	FRA.MIC. srl Via Fraduemonti n.33 – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista nel settore e già fornitrice AQP del reattivo in questione e iscritto regolarmente nell'albo fornitori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.956,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è quello richiesto dalla Ditta considerando la fornitura limitata
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	DDT n. 3096-01/2019 del 11.07.2019
Allegati	DDT n.3096-01/2019 del 11.07.2019, Rapporto di prova n.040619011, dichiarazione di conformità, scheda tecnica, scheda di sicurezza, email autorizzativa del Direttore del 07.09.2019, ordine pec del 07.09.2019, verbale di somma urgenza, dichiarazione di nomina del RUP

7



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

Dr. Giuseppina Lobascio



Visto: IL BUP

Gen. Rocco Ramundo



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori

