



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 21/06/2019 - 0052322



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria al carroponete a servizio dell'ispessitore
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento del carroponete a servizio dell'ispessitore
Motivi dell'emergenza	L'avaria al carroponete non permette il normale funzionamento dell'ispessitore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 26/05/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	Intervento immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere allo smontaggio e sostituzione delle ruote motrici e motoriduttore a servizio del carroponete

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° 17242226-UK - N° 17274902-UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	ALLMEC S.r.l. – Via Massafra, 101 – 74123 Taranto (TA) C.F./P.Iva 02288440734 - e-mail: tuttomec@tin.it
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.120,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto 15 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Ditta ALLMEC S.r.l. n. 89 del 27/05/2019
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Consuntivo su indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Nord
Per. Ind. Pietro Bongermio

Il Responsabile AED BR
Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226-UK - N° IT274902/UK