

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 03/07/2019 - 0056079



Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di demolizione e successiva realizzazione dei letti di essiccamento.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Corsano.
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Mancato drenaggio dei fanghi sui letti di essiccamento.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la funzionalità dei letti di essiccamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 14/01/2019.
Termini di consegna	Immediati
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Noleggio bobcat, escavatorino, terna. Caricamento del materiale di risulta CER 17.09.04 trasporto a discarica e smaltimento. Realizzazione di scavi per la posa delle tubazioni e realizzazione dei nuovi letti, il tutto con manodopera specializzata.
Denominazione della Ditta affidataria	Spurgo Canal Jet Srl Z.I. Lotto 12 Tronco B 73042 Casarano .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire il servizio in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 24.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€. 24.500,00 - Consuntivo del 06/05/2019/P del 06/05/2019. Spurgo Canal Jet Srl Z.I. Lotto 12 Tronco B 73042 Casarano.
Allegati	Consuntivo 26/2019/P del 06/05/2019, DDT e FIR



acquedotto
pugliese
1954-2014

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Fabio Piscopiello

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò