



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 06/08/2019 - 0066026



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Ripristino funzionale della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto di depurazione	ID Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria organi meccanici della coclea adibita al trasporto dei fanghi disidratati dal punto di scarico della centrifuga, per avaria di organi meccanici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura in oggetto; il tutto comporta l'impossibilità di effettuare le operazioni di disidratazione e di conseguenza l'impossibilità di allontanare il fango disidratato. Da tale situazione pregiudicherebbe l'efficienza depurativa dell'impianto e le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, con conseguente inquinamento ambientale e compromissioni delle condizioni di pubblica igiene e sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28.06.19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento eseguito: <ul style="list-style-type: none">• Smontaggio della coclea, attraverso l'ausilio di nolo a caldo e verifica dello stato in cui versa,• Costruzione di n. 2 alberi di accoppiamento con innesto giunto di trasmissione e ripristino perdite su su camicia coclea e successivo assemblaggio anche tramite saldatura;• Verifica delle apparecchiature installate e successivo avviamento della stazione.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca, Via Filippo Turati 102, 71045 - Orta Nova (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.363,26 (Duemilatrecentosessantatre/26) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo n. 25 del 25.03.2019 € 2.954,08 - 20% (590,82) = € 2.363,26 + IVA Importo totale dei lavori pari a: € 2.363,26 (Duemilatrecentosessantatre/26) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 6 del 01.07.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**