

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/07/2019 - 0064602



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI


| | |
|--|---|
| Oggetto | ID Andria – Manutenzione straordinaria della griglia automatica marca "Huber" mod. R01/1600/6mm – matr. AB288127. |
| Impianto di depurazione | ID Andria |
| Area | STO BA/BAT – AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Fermo di una delle due griglie automatiche a servizio della stazione di grigliatura fine. |
| Motivi dell'emergenza | Garantire il regolare trattamento di grigliatura dei reflui in arrivo all'impianto al fine di evitare intasamenti di pompe e garantire il regolare andamento del processo depurativo. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 20/02/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Richiesta di intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata – intervento già eseguito |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Manutenzione straordinaria della griglia automatica marca "Huber" mod. R01/1600/6mm – matr. AB288127 mediante smontaggio e rimontaggio presso impianto con ausilio di autogrù, sostituzione di ricambi originali e lavorazioni in officina meccanica. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Elettromeccanica Gentile – Via Ex SS 377 per Mottola, km 0.500 sn – 70015 Noci (BA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 17.040,76 (diciassettemilaquaranta/76) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | La ditta applica uno sconto del 15% sul costo dei ricambi (€ 10.198,40) e del 5% sul costo totale (€ 17.937,64). |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta n. 3509/2019 rev_1 del 26/02/2019 della ditta Elettromeccanica Gentile |

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|----------|---------------------------|
| Allegati | Documento sopra indicato. |
|----------|---------------------------|

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | x |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci