



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianti di depurazione di Bari Est, Conversano, Locorotondo, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Turi e Sammichele di Bari - Fornitura di prodotti chimici per il mese di giugno 2019
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione di Bari Est (Vito Labate) e impianti di depurazione di Conversano, Locorotondo, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Turi e Sammichele di Bari (Vito Marangi)
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazione di schiume, valori alti del fosforo e odori mefitici.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Marangi in data 31/05/2019 e Sig. Vito Labate in data 10/06/2019.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di CATFLOC 441, ANTIFOAM 110, CATFLOC 440, AIRTHONE PAIL, CATFLOC 441 IBC, NO SMELL.
Denominazione della Ditta affidataria	Catra S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Impianto Bari Est: Importo € 8.550,00 + IVA (RCM Vito Labate) Impianti CO Monopoli: Importo € 50.653,20 + IVA (RCM Vito Marangi) Totale € 59.203,20 (Euro cinquantanovemiladuecentotre/20) +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 1129LS/2019 del 15/04/2019 e n. 1145LS/2019 del 13/06/2019.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedenti

I Responsabili di conduzione e Manutenzione

Vito Labate

Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci