


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037606



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura inverter per pompa polielettrolita.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Gallipoli .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo.
Descrizione del disservizio	La stazione di disidratazione è ferma per il fuori servizio dell'inverter che comanda la pompa dosatrice del polielettrolita.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il funzionamento della disidratazione per poter smaltire il fango di supero ed evitare il superamento dei limiti tabellari allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 10/03/2019.
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura inverter.
Denominazione della Ditta affidataria	CBB Decanter Srl Via dell'industria 13C 60030 Monteroberto (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta installatrice della stazione, congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.650,00 .
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 106 del 11/03/2019.
Allegati	Preventivo N. 106 del 11/03/2019 della ditta CBB Decanter .


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosani



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

