



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune

Approvvigionamento Idrico

Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti

Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 06/04/2020 - 0023950



Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino efficienza pozzo "GALUGNANO 3" in Agro del Comune di Caprarica di Lecce (LE) mediante sostituzione dell'elettropompa sommersa.
Impianto	Pozzo di "GALUGNANO 3" in Agro del Comune di Caprarica di Lecce (LE)
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo "GALUGNANO 3" per guasto all'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Riattivazione urgente del pozzo "GALUGNANO 3" per garantire l'apporto idrico potabile agli abitati del Leccese in occasione di interventi manutentivi ENEL presso la centrale idroelettrica di Missanello
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/02/2020
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo "GALUGNANO 3" Rimozione elettropompa fuori esercizio
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 19/02/2020. Ultimazione Lavori 25/02/ 2020.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento presso il pozzo di "GALUGNANO 3" - Rimozione colonna montante, verifica efficienza e successivo rimontaggio a fine intervento - Rimozione dei cavi di alimentazione elettropompa - Sostituzione del MOTORE Caprari MAC650 HP 50 – V 400 - Tubazione flangiata DN 5" - Tronchetto zincati di collegamento elettropompa – tubazione di mandata DN 139- 5" - Tronchetto biflangiato unione tubo DN 139-159 - Guarnizione interflangia DN 159-139 - Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	"SIME S.r.l. S.S. 16 km 848,100 Monopoli (BA)"
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C C I A A di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

[Handwritten signature]

AQP
Acquedotto Pugliese





Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.308,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 19/02/2020
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 19/02/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Riori)