



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Acquedotto Pugliese
U - 19/04/2019 - 0035051



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche ed elettromeccaniche a servizio dell'ISI Crispiano via Tara
Impianto	ISI Crispiano via Tara
U.T.	Crispiano
Descrizione del disservizio	Avaria delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche a causa di notevole afflusso di acque meteoriche che allagato la vasca interrata.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi di erogazione idrica per l'abitato
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale AET e successive verifiche tecniche del 17/04/2019
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe in avaria, il trasporto presso officina autorizzata per verifica danno e redazione preventivo per riparazione.
Termini di consegna	10 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione del gruppo di pompaggio e della pompa di aggottamento delle acque piovane
Denominazione della Ditta affidataria	- Elettromeccanica Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 2.850,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <i>(offerta/consumativo della ditta)</i>	- Offerta n. 3652 del 18/04/2019 della ditta Elettromeccanica Gentile
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio