acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/06/2019 - 0050489

Alla Procurement (DIRPR)
Bari

All'Internal Audit (INTAM)
Bari

All'Unità Tecnica (TECRI)
Bari

Oggetto	Fornitura in opera di n° 1 trasportatore a coclea per il trasporto del fango disidratato CODICE INTERVENTO: AGDFG0025
Impianto	Impianto di depurazione di Troia (FG)
S.T.O.	AV-FG
Descrizione del disservizio	Avaria meccanica del trasportatore a coclea per il trasporto del fango disidratato allocato presso la stazione di disidratazione fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento della stazione di disidratazione e, di conseguenza il regolare allontanamento dei fanghi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10.06.2019 da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione al Responsabile d'Area
Primi interventi adottati	Verifica del guasto e messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura
Termini di consegna	20 giorni consecutivi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n° 1 trasportatore a coclea per il trasporto del fango disidratato di tipo inclinata, lunghezza mm 7.000, diametro spira mm 200/60
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos S.r.l., con sede in Surbo (Le), via Belgio, z.i.,
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fornitore iscritto presso l'albo fornitori qualificati di AQP e specializzato

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	nella produzione di apparecchiature elettromeccaniche
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.300,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo netto di **€ 7.000,00** corrispondente allo sconto del 15,66%, da ritenersi congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 19/154.01 del 28.05.2019
Allegati	Offerta c.s.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Responsabile di conduzione e manutenzione AED Foggia

Geom. Daniele Spagnuolo

Il Responsabile AED Foggia

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Dirigente STO AV-FG**

Ing. Danilo Ancora