

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 17/06/2019 - 0050914



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura, smaltimento e sostituzione tele filtro a disco hydrotech
STO LECCE	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Filtro impaccato, completamente ostruito, impedendo la restituzione del refluo depurato secondo quanto previsto dei limiti allo scarico (tab. 4).
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità del filtro per evitare il superamento dei limiti imposti dalla tabella 4 esponendo la Società a sanzioni civili ed il personale preposto a sanzioni penali.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione e del Responsabile di Area del 22/01/2019.
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera del pannello filtrante in AISI 304 e smaltimento del vecchio filtro.
Denominazione della Ditta affidataria	Comfort Eco Via Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore e già impiegata per lavori simili.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 15.500,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€.15.500,00 - Preventivo n.19/005 AN/av del 23/01/2019 della Ditta Comfort Eco Via Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo.
Allegati	Preventivo n.19/005 AN/av del 23/01/2019 della Ditta Comfort Eco Via Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo..


Intervento ascrivibile a:

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pistresanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

