



acquedotto  
pugliese

Acquedotto Pugliese

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
U - 23/01/2019 - 0007336



e, p.c. AIP

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Trinitapoli. Manutenzione straordinaria della stazione di debatterizzazione ad UV
<b>Impianti di depurazione</b>	Trinitapoli
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT -- AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento della stazione di debatterizzazione ad UV a causa della avaria dei componenti elettronici e della lampade UV.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico e garantire la sicurezza a persone o cose
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal RCM Nicola Ricco in data 18.01.2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	20 gg
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura e posa in opera di: N. 4 ballast elettronici N. 8 lampade UV N. 8 tubi di quarzo N. 1 compressore per sistema di pulizia N. 1 elettrovalvola per sistema di pulizia
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Biotec s.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore con immediata disponibilità ed operativa nella categoria AA42(impianti per debatterizzazione ad UV)
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 9.920,30
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo atteso l'esecuzione in emergenza e l'indagine di mercato effettuata.



acquedotto  
pugliese  
Esercizio pubblico

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 220.2018 rev. 2 del 22/01/2019
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente

L' RCM

Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bar/BAT

Ing. Girolamo Vitucci