

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/08/2019 - 0066227



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Noci	
	Fornitura inverter MM440 75KW 3AC 380-480V a servizio della soffiante Robuschi	
Impianto di depurazione	Noci	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sostituzione inverter MM440 75KW 3AC 380-480 in avaria, a servizio della soffiante Robuschi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/07/2019	Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della soffiante e richiesta di offerte a ditte specializzate.	
Termini di consegna	23/08/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	Garofoli	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. Offerta ditta Impiantistica Garofoli € 5.640,00 Offerta ditta Acmei € 6231,31	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.640,00	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 5235270 del 22.07.2019
Allegati	offerta	n. 5235270 del 22.07.2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

