

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/09/2019 - 0076435



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Manutenzione ordinaria sistema di automazione e supervisione sollevamento iniziale.	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del sistema di automazione e supervisione sollevamento iniziale	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/06/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento diagnostico con sostituzione componenti hardware in avaria (n.2 batterie 12V-12Ah, n.2 batterie 12V-7Ah, combinatore telefonico GSM, modulo 32 DO per PLC Siemens S7-300 con connettore frontale). Attività di sviluppo SW in laboratorio per implementazione progetto PLC+PO di allarmizzazione sollevamento iniziale tramite combinatore telefonico.	
Denominazione della Ditta affidataria	INTESIS S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.000,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	OFF 60_19 del 27/08/2019
Allegati	Consuntivo	OFF 60_19 del 27/08/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	----------	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Viticcio

