


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
 1 - 20/03/2020 - 0020768




A

Procurement (DIRPR)
 SEDE

Unità tecnica (TECRI)
 SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
 Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Fornitura di n. 1 gruppo di pressurizzazione a servizio della stazione acque di servizio.
Impianto di depurazione	Bisceglie
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del gruppo di pressurizzazione a servizio della stazione di acque di servizio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura tale da garantire il regolare utilizzo in varie zone dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/03/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento da effettuare.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata per esecuzione dell'intervento.
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica della forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura è rappresentata da n. 1 gruppo di pressurizzazione a servizio della stazione acque di servizio, composto da n. 2 elettropompe centrifughe, completo di basamento e quadro elettrico di comando.
Denominazione della Ditta affidataria	ELECTRA SERVICE LOGRANO s.r.l. – via del Leccio, 11 – Z.I. 70022 Altamura (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.270,00 – prezzo scontato € 2.300,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuali sconti)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto di circa 46%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo n. 42 del 16.03.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Patrovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci