

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/09/2019 - 0076342



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di flocculanti chimici a base di sali inorganici di alluminio eseguita ad agosto '19.
Impianto di depurazione	ID Bisceglie, Bitonto, Corato, Ruvo-T.zzi, Canosa di Puglia e Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Innalzamento dei livelli di torbidità nei reflui in uscita e valori del fosforo superiori ai limiti consentiti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui depurati e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/08/19 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Kg. 20.800 di PAC x 0,215 €/kg = € 4.472,00 + IVA - kg. 3.000 di Ecofloc ASC x 0,75 €/kg = 2.250,00 + IVA
Denominazione della Ditta affidataria	Bierrechimica S.r.l., Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice di prodotti altamente performanti che ci ha consentito di raggiungere dei buoni livelli di abbattimento del fosforo e sedimentabilità dei fanghi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.722,00 (seimilasettecentoventidue/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di prodotto fornito ed ai risultati conseguiti.





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	FT n. 2019 – CV 001648 del 31/08/19
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT**
Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT**
Ing. Girolamo Vitucci