




acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/10/2018 - 0105755



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Francavilla Fontana "via Pio Latorre"
Impianto	ISF di Francavilla Fontana "via Pio Latorre"
U.T.	Brindisi
Descrizione del disservizio	Danneggiamento delle apparecchiature elettriche (cavi, quadri elettrici) a causa di presenza di topi che ha causato il fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute in data 10/10/2018 da parte di personale AET e successive verifiche tecniche del 17/10/2018
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati l'intervento dell'autospurgo e la realizzazione di collegamenti provvisori per l'avvio di una elettropompa per ripristinare in maniera provvisoria il funzionamento della stazione di sollevamento.
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera quadri elettrici generale, di automazione, di avvio elettropompe e protezione, rifacimento linee elettriche e cavidotti danneggiati.
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP fornitore di quadri elettrici, in grado di intervenire in tempi immediati e che ha presentato l'offerta migliore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 48.980,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 4/2018 del 18/10/2018 della ditta VAO srl - Offerta n. 5001003 della ditta Sulzer Italy srl
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio