

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 31/01/2020 - 0008042



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Lavori di manutenzione straordinaria delle paratoie della vasca di equalizzazione e posa in opera di elettropompe verticali alla stazione di clorazione.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento delle paratoie presenti nel pozzetto di intercettazione relativo alla vasca di equalizzazione e avaria della stazione di clorazione.
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento delle apparecchiature potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 03/01/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento delle paratoie è consistito riparazione in officina delle lenti delle due paratoie (lato equalizzazione e lato bypass) mediante pulizia approfondita delle stesse, successiva verifica di funzionamento e rimontaggio; e ripristino del funzionamento della clorazione mediante montaggio di n. 2 elettropompe verticali.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – via Zandonai n. 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 3.673,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 3.866,31 – 5%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 3 del 16/01/2020
Allegati	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

