

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 18/03/2019 - 0024656



Prot.

a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione della linea gas.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Gallipoli.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo .
Descrizione del disservizio	Piping della linea gas ammalorate e corrose .
Motivi dell'emergenza	Ripristinare e mettere in sicurezza la linea gas per evitare perdite di gas in atmosfera; tali situazioni causerebbero sanzioni di tipo civile e penale per l'Azienda e il personale preposto; inoltre tali perdite costituiscono situazioni di ingente pericolo per il personale addetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 25/02/2019.
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Eliminazione delle parti ammalorate con sostituzione di tubi e valvole in acciaio inox .
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini Via F. Tateo 27 Putignano (BA) .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità , congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 15.334,00 .
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 26/19 del 26/02/2019. Applicato sconto del 18%.
Allegati	Preventivo N. 26/019 del 26/02/2019 della ditta Impiantistica Mangini Via F. Tateo 27 Putignano (BA).

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

