



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico

Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti

Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 06/04/2020 - 0023948



Alla D I R P R
Alla D I R A C
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino efficienza pozzo "SECLI' 1" in Agro del Comune di Galatone località "Campi latini" mediante sostituzione dell'elettropompa sommersa.
Impianto	Pozzo di SECLI' 1" in Agro del Comune di Galatone località "Campi latini"
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo "SECLI' 1" per guasto all'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Riattivazione urgente del pozzo "SECLI' 1" per garantire l'apporto idrico potabile agli abitati del Leccese in occasione di interventi manutentivi ENEL presso la centrale idroelettrica di Missanello
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/01/2020
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo "SECLI' 1" Rimozione elettropompa fuori esercizio
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 21/01/2020. Ultimazione Lavori 23/01/ 2020.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento presso il pozzo di "SECLI' 1" - Rimozione colonna montante, verifica efficienza e successivo rimontaggio a fine intervento - Rimozione dei cavi di alimentazione elettropompa - Sostituzione del MOTORE Caprari MAC880 HP 80 – V 400 - Giunzione vulcanizzata per collegamento cavi di collegamento elettropompa - Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	"SIME S.r.l. S.S. 16 km 848,100 Monopoli (BA)"
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 10.200,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti 36 - 70121 Bari - Cap. soc € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C C I A A di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



N 186413 N IT242226/UK N IT274602/UK



Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 20/01/2020
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 20/01/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)