



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 10/07/2019 - 0058084



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura sali di alluminio (Policloruro di Alluminio e Alluminato Sodico) per il trattamento delle acque reflue eseguita ad aprile e a maggio '19.
Impianto di depurazione	ID Corato, Ruvo-T.zzi, Canosa di Puglia e Bisceglie
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	ID Corato e Bisceglie: innalzamento dei livelli di torbidità nei reflui in uscita. ID Ruvo-T.zzi e Canosa: valori del fosforo superiori ai limiti consentiti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti allo scarico dei reflui depurati e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/03/19 – Disservizio comunicato dagli RCM Sigg. Vito Padovano e Nicola Ricco.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a d tta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: <ul style="list-style-type: none">• Kg. 16.300 di Policloruro di Alluminio (PAC) – sol. 18%• kg. 4.000 di Ecofloc PA 86• kg. 4.000 di Ecofloc ASC
Denominazione della Ditta affidataria	Bierrechimica S.r.l., Via Canfora, 59/61 – 84084 Fisciano (SA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice di prodotti altamente performanti che ci ha consentito di raggiungere dei buoni livelli di abbattimento del fosforo e sedimentabilità dei fanghi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	11.204,50 (UNDICIMILADUECENTOQUATTRO/50) € 8.954,50 (ottomilanevecentocinquantaquattro/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di prodotto fornito ed ai risultati conseguiti.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">> FT n. 2019 - CV 000788 del 30/04/19> FT n. 2019 - CV 000789 del 30/04/19> FT n. 2019 - CV 001009 del 31/05/19
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**I Responsabili di
Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**