

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/03/2019 - 0021450



a DIRPR

DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunionalizzazione elettropompa sommergibile al sollevamento iniziale.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Neviano .
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Antonio Rizzo .
Descrizione del disservizio	Il funzionamento ridotto delle pompe del sollevamento iniziale potrebbe causare la fuoriuscita del liquame grezzo nell'area dell'impianto .
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità delle pompe per scongiurare il pericolo di allagamento dell'area dell'impianto .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 29/01/2019 .
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	E' previsto il riavvolgimento elettrico dello statore , sostituzione di tenute meccaniche , guarnizioni , cuscinetti e girante .
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti srl via don A. Niccoli , 73041 Carmiano .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.187,28
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo del 30/01/2019. Sconto del 51,8% circa, sui componenti .
Allegati	Preventivo del 30/01/2019 .


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente

P.I. Antonio Rizzo



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Raimo

