



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 17/06/2019 - 0051067



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia – Intervento di manutenzione per il ripristino funzionale dell'idrascreen installato presso la stazione di equalizzazione
Impianto di depurazione	San Ferdinando di Puglia
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'apparecchiatura a causa dell'avaria di organi meccanici
Motivi dell'emergenza	L'avaria dell'apparecchiatura potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16.04.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato la necessità di intervento.
Primi interventi adottati	Richiesta di sopralluogo a ditta esterna
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di ripristino funzionale ha previsto l'esecuzione di lavorazioni quali tornitura e revisione dell'asse del cestello rotante, rettifica del tamburo e flange di accoppiamento, saldatura e tornitura dei rulli di rotazione, sostituzione di cuscinetto e paraolio
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 8.142,00 - prezzo scontato € 6 920,70
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'applicazione della percentuale di sconto del 15%



acquedotto
pugliese
Terapia, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 43_2019v2 del 04/06/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: **Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitacci