



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisiti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 22/02/2019 - 0017232



Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di N. 1 elettropompa a servizio della stazione del sollevamento iniziale
Impianto	Impianto di depurazione di Torricella (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della elettropompa a servizio della stazione del sollevamento iniziale, L'avaria è dovuta alla rottura di componenti elettrici e meccanici.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della elettropompa al servizio del sollevamento iniziale non consente il sollevamento dei reflui alle stazioni di trattamento successive. Il mancato sollevamento dei liquami verso le stazioni di trattamento successive non consente il trattamento depurativo con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore e l'allagamento delle aree dell'impianto. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/02/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata attivazione delle procedure di emergenza e richiesto intervento squadra specialistica
Termini di consegna	21 giorni dalla data dell'ordine

Mod/PG3 21AH

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.A.L.A. di Bari n. 414057
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N 180018 M 0120226004 P 0122402004



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia S.r.l. - Via Nicola Tridente, 22 - 70125 Bari P.IVA : 00889400156
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della elettropompa in avaria. Specializzata nella esecuzione della fornitura, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitori di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.945,25
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 50,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Xylem Water Solutions Italia S.r.l. n. 48/0133/2019 del 15/02/2019
Allegati	Offerta su indicata

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721; REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



01 180493 H 473822/0704 N°111774W/2/04