

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 14/05/2019 - 0040139

Prot.



a DIRPR  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura e posa in opera di n. 200 diffusori aria NIPON PIK300
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Squinzano (LE).
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rete diffusione aria bacino ossidazione 1 inefficiente
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripristinare la funzionalità della stazione di ossidazione 1 al fine di mantenere i valori di ossigeno disciolto nella miscela areata e rispettare i valori della normativa vigente
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 18/03/2019
<b>Termini di consegna</b>	4 settimane
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura e posa in opera di: n. 200 diffusori NIPON PIK300
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Comfort Eco S.r.l. – 73010 SURBO (LE)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi rapidi avvalendosi di ricambi originali; congruità dei prezzi
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 17.000,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Offerta N. 19/023 AN/md del 19/03/2019 Comfrot Eco Srl Viale Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo
<b>Allegati</b>	Offerta N. 19/023 AN/md del 19/03/2019 di € 17.000,00 della ditta Comfrot Eco Srl Viale Belgio, 26 Z.I. 73010 Surbo


## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

